




कार्यालय नगरपरिषद तुमसर.
जिल्हा-भंडारा



क्र.-तुन/अग्नि वि./१२२/२०२२.

दिनांक:- ४/०४/२०२२


—:: प्रमाणपत्र ::—

प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे कि, Principal maharshi vidya mandir school Tudka Tah- Tumsar यानी शासकिय अनुज्ञेय लॉयसन्स धारक अमिया ऐजन्सि फायर सर्विस नागपुर यांचे कडुन दिनांक २३/०३/२०२२ अन्वये सादर केल्या नुसार खालील प्रमाणे आगप्रतिबंधक इक्युपमेंट लावण्यात आलेले आहेत सबब प्रमाण पत्र देण्यात येत आहे.

SN	DESCRIPTION	QUANT ITY
1	Fire hydrant sys tem which included hybrant valve Hose pipe	01 jab
2	House Reel Drum with hose pipe & PVC nozzle	04 Nos
3	Hydrant valve 63 mm.	04 Nos
4	Hose box 15 mtr.	04Nos
5	Hose pipe 63 mm. x 15 mtr. Length with ss coupling	04Nos
6	Branch pipe 63 mm. dia	04 Nos
7	Fire Extinguisher ABC type -4 kg cap -07 /co2 type 3 kg cap -01	08 Nos
8	Fire pump 5 Hp	01 Nos
9	Fire Inlet Two – way	01 Nos

सदरील आग प्रतीबंधक उपकरणाची तपासणी दर सहा महिन्याने प्रत्येकी जानेवारी व जुलै हया महिन्यात लॉयसन्सधारक ऐजन्सी कडुन बि फार्म प्रमाणपत्र घेणे व त्याची १ प्रत नगरपालिकेला सादर करणे बंधनकारक राहिल.




मुख्य अधिकारी,
नगरपरिषद, तुमसर